

Kraków, dnia 25.04.2019r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW CZ. 2

Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000048937 („Zamawiający”).

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na „**Budowa piłkarskiego centrum treningowo-badawczego Polski Południowej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Cracovii**” z dnia 16.04.2019r.

Zamawiający na podstawie Punktu 11. podpunkt 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez w ramach postępowania przetargowego.

### Pytania i odpowiedzi z dnia 24.04.2019r.

Powołując się na zapisy umieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Punkt 2 Podpunkt 3) odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej są dostępne dla wykonawców, którzy dostarczą właściwie podpisane „Oświadczenie o zachowaniu poufności” będące załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się przesłać drogą mailową plik zawierający pełne odpowiedzi wykonawcom, którzy do dnia 23.04.2019r. złożyli w/w Oświadczenie.

1. *Pytanie dotyczące dokumentacji projektowej.*
2. *Pytanie dotyczące dokumentacji projektowej.*
3. *Informacja dotycząca dokumentacji projektowej.*

### Pytania i odpowiedzi z dnia 25.04.2019r.

Powołując się na zapisy umieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Punkt 2 Podpunkt 3) odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej są dostępne dla wykonawców, którzy dostarczą właściwie podpisane „Oświadczenie o zachowaniu poufności” będące załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się przesłać drogą mailową plik zawierający pełne odpowiedzi wykonawcom, którzy do dnia 24.04.2019r. złożyli w/w Oświadczenie.

4. Z uwagi na fakt, że zamawiający nie określił szczegółowo zakresu pielęgnacji nawierzchni boisk z trawy naturalnej oraz sztucznej w okresie gwarancji, prosimy o określenie co wchodzi w zakres pielęgnacji dla obu typów nawierzchni i jaki należy przewidzieć okres gwarancji dla nawierzchni trawiastej.

a. **Odpowiedź:**

*Dla nawierzchni z trawy naturalnej należy przyjąć 2 letni okres gwarancji. Jeżeli chodzi o zakres pielęgnacji to wygląda następująco:*

- *Boisko sztuczne:*  
*Użytkownik we własnym zakresie będzie wykonywał tylko i wyłącznie bieżące szrotkowanie boisk. Pozostałe prace, w szczególności 2x w roku zabiegi spulchniania i wyrównania poziomu granulatu wraz z jego uzupełnieniem, pozostają w zakresie Wykonawcy.*
- *Boisko naturalne:*  
*Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania niezbędnych zabiegów do utrzymania nawierzchni w dobrej kondycji z wyłączeniem podlewania i koszenia, które to będą w zakresie użytkownika.*

*5. Informacja dotycząca dokumentacji projektowej.*

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.